



2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés a „Szentes Város Szennyvíz Tisztító Telepének fejlesztése” (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004) elnevezésű projekt kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint”

Ajánlati felhívás

Közzététel dátuma: 2014.04.19.
Iktatószám: 2014/S. 078-134707
Ajánlattételi határidő: 2014.05.12. 11:00 óra

Tisztelt Címzettek!

Tárgyi közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett kérdéshez ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja.

1. kérdések

1.1. kérdés

Az Ajánlati Dokumentáció szerint a jelenlegi szennyvíztelepre összesen két csatornahálózati végátemelő (a sörgyári átemelő és Nagy Sándor telepi átemelő) juttatja el a tisztítandó szennyvizet. Kérjük mindkét átemelőre külön-külön megadni a következő adatokat:

- beépített szivattyúk, gyártmány, típus, jellemző adatok
- távfelügyelettel szabályozott-e
- frekvenciaváltó van-e a szivattyúkon, ha nincs, tehető-e rájuk
- szállított szennyvízhozam (ha több szivattyú is dolgozhat üzemszerűen, akkor egyenként illetve együttesen)

1.1. válasz

Az Ajánlati Dokumentáció 3. kötet Alapadatok részében 3 db nyomócső van írva a feltett kérdéssel ellentétben, nem kettő. Válaszunkat ennek megfelelően adhatjuk meg.

1-es nyomóvezeték Kiss Zsigmond u. (Nagy Sándor telep):

- 2 db Flygt CT 3201 MT 630 (Q= 42, 8 l/s) szivattyú, amely Na 300-as KM-PVC nyomóvezetéken (4123 fm) továbbítja a szennyvizet a telepre.
- a nyomóvezetékre dolgozik a Teleki u. és a Nyár u. átemelő is.
- Teleki u.: 1 db Kontroll AKC 66.450 és 1 db Kontroll EC 3140 szivattyúk. Q= 20 l/s
- Nyár u. : 2 db Kontroll KC 26.252 szivattyúk. Q= 20 l/s

2-es nyomóvezeték Ipartelepi:

- 2 db Flygt CP 3201 MT 630 (Q= 80 l/s), amely 2 x 400-as ac nyomóvezetéken (2 x 3800 fm) továbbítja a szennyvizet a telepre.
- a nyomóvezetékre dolgozik a Juhász Gy.u. és a Schweidel u. átemelő is.
- Juhász Gy.: 2 db Kontroll KD 05.271 szivattyúk. Q= 20 l/s
- Schweidel : 1 db Kontroll K 26.252 és 1 db Kontroll AKC 26 szivattyúk. Q= 21 l/s



3-as nyomóvezeték Nyíri közi:

- 1 db Flygt CF 3201 MT 630 és 1 db Kontroll KC 81.630 T (Q=66 l/s), melyek Na 250-es ac nyomóvezetéken (2183 fm) továbbítja a szennyvizet a telepre.

Az új szennyvíztelep tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe kell venni a meglévő végátemelők szivattyúinak teljesítményét és a jelenlegi munkapontokat.

Az összes átemelőre vonatkozó válaszok:

- URH adatátvitelen keresztül a központi folyamatirányító számítógépbe kerülnek az adatok (KONTROLSOFT Kft. által tervezett folyamatirányítási rendszer WebScada) és minden átemelőben van PLC vezérlés is.
- Frekvenciaváltóval a szivattyúk nem rendelkeznek.

I.2. kérdés

Kérjük megadni a szennyvíztelepre összesen beérkező napi szennyvízmennyiség egy jellemző lefutási görbéjét csapadékos illetve szárazidei időszakban.

I.2. válasz

Ilyen adatsor nem áll rendelkezésre az Ajánlatkérőnek, sem az Üzemeltetőnek. A beérkező napi szennyvízmennyiség jellemző lefutási görbéje - csapadékos illetve szárazidei időszakban - megmérétezése, a nyertes ajánlattevő tervezési feladata.

I.3. kérdés

Kérjük megadni a telep önkontroll (illetve ha vannak üzemi) mérési adatait (nyers és tisztított szennyvízre) visszamenőleg legalább egy évre.

I.3. válasz

Melléklet csatolva (Kiegészítő tájékoztatás I. sz. melléklet).

I.4. kérdés

Kérjük megadni a telepre érkező összes nyers szennyvízmennyiséget napi bontásban visszamenőleg legalább egy évre!

I.4. válasz

Nem készült ilyen nyilvántartás.

I.5. kérdés

Kérjük megadni a telepen jelenleg működő tisztított szennyvíz átemelőre a következő adatokat:

- beépített szivattyúk, gyártmány, típus, jellemző adatok
- szállított szennyvízhozam, emelőmagasság
- átemelő műtárgy méretei (átmérő, mélység, befolyási vízszint)



I.5. válasz

- 1 db Flygt 3300, 180 IIT 632 (44 kW), Na 250-es nyomócsonkkal, Q= 480-500 m3/óra
- 1 db Flygt 3300, 181 MI 461 (54 kW), Na 200-es nyomócsonkkal, Q= 580-600 m3/óra
- átemelő méretei: alapterület: 6,4 x 4,4 m és 2.44 m hasznos mélység.

I.6. kérdés

Kérjük megadni a tisztított szennyvízvezeték jellemző adatait:

- helyszínrajz, hossz-szelvény
- anyag, átmérő

I.6. válasz

- 2 x Na 400-as ac nyomóvezeték a Tisza sodorvonalába (231 + 515 fkm szelvényben)
- Az átemelőtől a Kurcai átvezetés tolózáráknáig és a védő töltés körömpontjánál lévő aknától a sodorvonalai bevezetésig, Na 500-as acél csőből épült.
- Helyszínrajz mellékletként csatolva (Kiegészítő tájékoztatás 2.1-4. sz. melléklet).

I.7. kérdés

Kérjük tájékoztatásukat, volt-e a jelenlegi szennyvíztelepen elöntés abból adódóan, hogy a tisztított szennyvízátemelő nem tudta továbbítani az összes tisztított szennyvizet befogadóba, mert a bejövő nyers szennyvíz csúcs hozam meghaladta a tisztított szennyvízátemelő kapacitását!

I.7. válasz

Elöntés nem volt.

I.8. kérdés

Kérjük, szíveskedjenek átadni az indikativ tervben havária tározóként hasznosított Dorr utóülepítő medence megvalósulási tervét, vagy ha az nem áll rendelkezésre, a jellemző műszaki adatait, szinteket, csőkapcsolatait, stb...!

I.8. válasz

Megvalósulási tervdokumentációval nem rendelkezünk, de az alábbi adatokat tudjuk megadni, a 800-as Dorr medencének:

- térfogata: 800 m3, üzemi vízszint: 81,65 mBf, átmérő: 25 m, átlagos mélység: 2 m és a felülete: 490 m2.



II. kérdések

II.1. kérdés

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy jelen eljárás során nem szükséges teljesítési biztosítékot nyújtani.

II.1. válasz

Teljesítési biztosíték nem került kikötésre.

II.2. kérdés

Az Ajánlati Felhívás III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre pontja szerint:

„A Vállalkozó a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megrendelő által leigazolt tevékenysége alapján jogosult a díjazásra. Vállalkozó a szerződéskötést követő 42 napon belül köteles egy előrebecslést benyújtani a kifizetésekre vonatkozóan, amely kifizetések a véleménye szerint negyedéves időszakokon belül esedékesek a számára. Az előrebecsléseket negyedévente kell felülvizsgálni és benyújtani az átadás-átvételi igazolás kibocsátásáig.”

Az ajánlati dokumentáció III. kötet Műszaki Előírások 3.2.1.1 Tervezésre vonatkozó általános előírások pontja szerint:

„*Műszaki ajánlat:*

Pénzügyi ütemterv Vállalkozó ajánlata részeként a kivitelezési ütemtervvel összhangban levő pénzügyi ütemtervet is benyújt, táblázatos formában, feltüntetve a teljesítések és kapcsolódó kifizetések várható időpontját és a kifizetés összegét.”

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy az Ajánlati Felhívásban előírtak a mérvadóak, tehát pénzügyi ütemtervet a szerződéskötést követően 42 napon belül szükséges benyújtani.

II.2. válasz

A felhívásban előírtak irányadók a pénzügyi ütemtervvel kapcsolatosan. A műszaki ajánlatban kizárólag arról kérjük nyilatkozni, hogy vállalkozó a végszámlát az előírt teljesítési határidőig benyújtja.

A műszaki ütemtervben legalább az alábbi ütemeket kérjük megadni:

- Tervezés
- Üzemeltetési és mérnöki jóváhagyás
- Engedélyezési eljárás
- Építészeti
- Gépészeti szerelés
- Villamos szerelés
- Üzempróba/forgatási próbák
- Próbaüzem



II.3. kérdés

Az Ajánlati Felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1. b) pontja szerint:

„legalább 1 db, jogerős létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely referenciák közül legalább az egyik legalább 7 000 m3/nap szennyvíztisztítási kapacitású létesítményre vonatkozott, és legalább az egyik a jelen eljárás keretében megajánlott technológiára vonatkozott.”

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy 1 darab tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciát szükséges az M/1.b alkalmassági követelmény igazolására benyújtani.

II.3. válasz

Megerősítjük, egy darab referencia szükséges.

II.4. kérdés

Az Ajánlati Felhívás VI.3) További információk 16. pontja szerint:

„A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, valamint a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat, melyeket eredeti példányban kell benyújtani.”

Kérjük megadni, hogy milyen módon szükséges benyújtani az ajánlattételi eljárás során a hivatkozott ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgaranciát.

A bankgarancia másolati példányát lefűzve szükséges csatolni a beadandó ajánlatba, míg az eredeti példányt külön borítékban mellékelve vagy a bankgarancia eredeti példányát szükséges lefűzni a beadandó ajánlatba

II.4. válasz

Ajánlatkérő nem kívánja meghatározni. Amennyiben az ajánlatba fűzve kerül benyújtásra, úgy az eltávolításáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel és a visszaküldés előtt másolati példányt készít.

II.5. kérdés

Az Ajánlati Dokumentáció I. kötet Útmutató az Ajánlattevőknek 9. pontja szerint az ajánlatadás során az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:

„Az ajánlat részei:

25. Ajánlati ár bontása (a kiadott táblázattól eltérni nem lehet)”

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy jól értelmeztük, hogy az Ajánlati Ár bontása pont alatt az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott „4.1 fejezet Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása” elnevezésű word formátumban átadott dokumentumban található összesítő táblázatot a kiadott formában és tartalommal szükséges az ajánlat részeként becsatolni.

II.5. válasz

Megerősítjük (kérjük, legyenek figyelemmel a dokumentáció módosítására).



II.6. kérdés

Az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott „4.1 fejezet Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása” elnevezésű word formátumban átadott dokumentum előírásai szerint:

Tétel	Tevékenység megnevezése	Összeg	%
1.1	Biztosítások, garanciák		
1.2	Kivitelezői telephely és iroda működtetése		
1.3	BU arculat kialakítása és fenntartása		
1.4	Tervezési munkák, engedélyeztetések, tervezői művezetés		
1.5	Terület előkészítés (régészet, tűzszerészet, humuszmentés)		
1.6	Geodéziai bemérés, megvalósulási dokumentációk		
1.7	Próbaházem lefolytatása		
1. Központi költségek összesen			
Szennyvíz tisztító telep költségek			
2.1	Külső elektromos energia ellátás/kiváltás		
2.2	Földmunka		
2.3	Műtárgy építés		
2.4	Kezelő és szociális épület építés		
2.5	Technológiai gépészet szerelése		
2.6	Épületgépészet szerelése		
2.7	Udvartéri vezetékek		
2.8	Elektromos energia ellátás, irányítástechnika		
2.9	Telepen belüli járdák, burkolatok		
2.10	Kerítés építés		
2.11	Külső közművezetékek építése		
2.12	Bekötőút építés		
2.13			
2.14			
2.	Szennyvíztisztító telep összesen		

„Az Egyösszegű Ajánlati Árat az alább csatolt megbontás részletezettségében, de egységárrakkal és anyag-díj megbontással kiegészített értékeket kérünk megadni.”

A rendelkezésre bocsátott főösszesítő jellegű táblázatban nem lehet egységárat szerepeltetni, továbbá a táblázat anyag-díj oszlopokat sem tartalmaz.

Kérjük megerősítő válaszokat, hogy hivatkozott előírás figyelmen kívül hagyható és a becsatolt formában és tartalommal értelem szerűen kitöltve szükséges a táblázatot benyújtani.

II.6. válasz

Megerősítjük.



II.7. kérdés

Az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott „4.1 fejezet Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása” elnevezésű dokumentum előírásai szerint:

„Ennek megfelelően az olyan tevékenysége(ke)t, amelye(ke)t Ajánlattevő Vállalkozói javaslata alapján nem tudott valamely feltüntetett sorhoz rendelni, újabb tevékenységsorban szerepeltetheti. Továbbá, ha a Vállalkozói javaslatában megajánlottuk ezt lehetővé tesszik, nem minden feltüntetett sort kell kitöltenie.”

Kérjük tisztázó válaszokat, hogy jól értelmezzük-e, hogy fentiek értelmében a kiadott összesítőből sorokat nem törölhet az Ajánlattevő, hanem szükség esetén 0-s sorral szerepeltetheti az összesítőben azokat a sorokat, mely indikatív terv benyújtása esetén a Vállalkozói javaslat alapján nem értelmezhető továbbá az új sorok beszámlása megengedett.

II.7. válasz

Igen, helyesen értelmezi, kérjük azonban, hogy a nem szükséges sorok kapcsán szövegesen is jelezze, hogy az adott műszaki megoldás kapcsán nem értelmezhető.

II.8. kérdés

Az Ajánlati Dokumentáció I. kötet Útmutató az Ajánlattevőknek 9. pontja szerint az ajánlatadás során az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:

„Az ajánlat részei:

- ..
24. A FIDIC Szerződéses Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzékek
- Vállalkozói javaslat (Ajánlatkérési Dokumentáció I. Rész D/14.)
 - Üzemeltetési költségek és karbantartási költségek számítását tartalmazó excell táblázat (a kiadott táblázattól eltérni nem lehet)”

A kiadott „Szentes Szennyvíztelep Üzemeltetési és Karbantartási Költségek Táblázata” elnevezésű excel formátumban átadott dokumentum több cellája rejtett megjegyzést tartalmaz az alábbiak szerint:

„Az ajánlattevő köteles ezen megajánlását legalább 5 évig érvényes befogadó nyilatkozattal alátámasztani amely visszavonhatatlan és nyertesség esetén érvényesíthető. A nyilatkozatot az ajánlati terv részeként kötelező csatolni.”

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy miután sem az Ajánlati Felhívásban, sem pedig az Ajánlati Dokumentációban foglaltak nem tartalmazznak befogadói nyilatkozat benyújtására vonatkozó előírást, ezek a rejtett megjegyzések semmisnek tekinthető és törölhető

II.8. válasz

Megerősítjük, nem szükséges befogadó nyilatkozat.

II.9. kérdés

Az Ajánlati Felhívás III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre pontja szerint:



„Vállalkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik a karbantartási kalkulációban vállalt éves szintű költségkalkuláció betarthatóságáért, valamint az üzemeltetési költség táblázatban szereplő megadott mennyiségi értékek betarthatóságáért.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció, illetőleg a szerződéstervezet részletesen rögzíti.”

Fentiekkel ellentétben az ajánlati dokumentáció II. kötet Szerződéses megállapodás és feltételek 6.7. pontja sem tartalmaz további információkat.

„Vállalkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik a karbantartási kalkulációban vállalt éves szintű költségkalkuláció betarthatóságáért, valamint az üzemeltetési költség táblázatban szereplő megadott mennyiségi értékek betarthatóságáért.”

Kérjük meghatározni azt az időtartamot, melyre az üzemeltetési és karbantartási költségeket megadni szükséges.

Több év esetében jól értelmezzük, hogy miután a kiadott táblázat fixen beírt költségekkel is számol, a felmerülő infláció illetve az esetlegesen bekövetkező (központi) árváltozásokat a majdani üzemeltető automatikusan korrigálja a megadott költségeket, az abból származó többletköltségből nem származik Ajánlattevőnek kártérítési kötelezettsége

II.9. válasz

Igen, helyesen értelmezik, 2 évre vonatkozóan adják meg.

III. kérdések

III.1. kérdés

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adjon magyarázatot arra, hogy miképpen lehetséges, hogy a megvalósítás véghatárideje 2016 éve esik. Önök előtt is ismeretes, hogy KEOP elszámolási időszak az EU direktíva szerint 2015. december 31. napján lezárul. Kérjük szíves tájékoztatásukat.

III.1. válasz

Az ajánlati felhívás módosításával az ellentmondás feloldásra kerül, egyúttal ajánlatkérő az előteljesítésre vonatkozó értékelési részszerzőpontot is törli.

IV. kérdések

IV.1. kérdés

A kivitelezés és a próbaüzem a meglévő szennyvíztisztító telep területén folyik. Jól értelmezzük-e, hogy a munkaterületen csak úgy végezhet Vállalkozó munkát, ha arra vonatkozó megállapodás van az ott dolgozó üzemeltetővel? Milyen költségek terhelik ebben az esetben a Vállalkozót?



IV.1. válasz

Megerősítjük, megállapodás szükséges, amennyiben a munkaterület nem határolható el. Osztott (közös) munkaterületen a felelősségi köröket, jogokat és kötelezettségeket (pl. energia- ill. vízvételvezetés, közlekedés, őrzés-védelem, stb.) megállapodásban kell rögzíteni. Ide tartozik a próbaüzemi közreműködési szerződés is a Vállalkozó és az üzemeltető között, melyen belül rögzíteni kell a jelenlegi üzemeltetési költségeken felül jelentkező, vagyis a Vállalkozó által kötelezően vállalt költségek (többletköltségek) megtérítésének módját, elszámolási alapját, mértékét.

IV.2. kérdés

Az új technológia energiaigénye várhatóan meghaladja a jelenlegit. Elindítható-e a próbaüzem aggregátorral a végleges áramellátás kiépítésének áramszolgáltatói késlekedése esetén?

IV.2. válasz

Nem erősítjük meg. A próbaüzem csak végleges áramellátás kiépítése után kezdhető. Ez alól kivételt csak az jelent, ha a nyertes ajánlattevő bizonyítja, hogy kizárólag az áramszolgáltató hibájából késik a végleges áramellátás. Azonban felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés szállítói kifizetéssel történik. Az ajánlatkérő csak 100% teljesítést követően fizeti meg a benyújtott számlákat. Továbbá arra, hogy szállítói kifizetési kérelmet 2015. szeptember 30-a után nem tud benyújtani. Így ütemezésüknél ezt vegyék figyelembe.

IV.3. kérdés

Jól gondoljuk-e, hogy a próbaüzemi vizsgálatok között szerepeltetni kell a telepen keletkező, külön gyűjtött és külön FWC kódszámmal rendelkező hulladékok vizsgálatát?

IV.3. válasz

Megerősítjük. A hulladékokra befogadói nyilatkozatot kell beszereznie a Vállalkozónak, alap követelmény a nyilatkozatok, valamint a hatóság előírásai szerinti hulladék vizsgálat.

IV.4. kérdés

A komposzt minősítését milyen vizsgálatok alapján kell kezdeményezni?

IV.4. válasz

A 36/2006. (V.18.) FVM rendelet szerint kell a komposzt vizsgálatát, valamint a komposzt forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének beszerzése érdekében összcállítandó engedélykérelmi dokumentációt elkészíteni.

IV.5. kérdés

A próbaüzem sikeres zárását követően mennyi időn belül kell átadni a próbaüzemi zárójelentést és a végleges kezelési- és karbantartási utasítást?



IV.5. válasz

A dokumentumok átadására 2 hét áll rendelkezésre digitális (szerkeszthető) és papír formátumban (megfelelő példányszámban).

IV.6. kérdés

A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet kinek kell benyújtania a hatóság felé, a Vállalkozónak vagy az üzemeltetőnek?

IV.6. válasz

Az üzemeltetőnek, a Vállalkozó által átadott dokumentációt követően.

IV.7. kérdés

A kiadott 3-as kötet nem tartalmazza a beépítendő aggregátor teljesítmény igényét, kérjük adják meg. Vagy jól értelmezzük, hogy tervezési feladat?

IV.7. válasz

Igen jól értelmezik. Az aggregátor teljesítményének meghatározása a nyertes vállalkozó feladata. Az aggregátornak képesnek kell lennie a teljes Szv-tisztító telep folyamatos áram ellátására. A tervezés során fixen beépített aggregátort kell tervezni, 3 heti folyamatos üzemeltetési üzemanyag tárolóval.

V. kérdések

V.1. kérdés

Az Ajánlati Dokumentáció 4.1 Fejezet Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása kitöltési útmutatójában az alábbi szöveg szerepel: „Az Egyösszegű Ajánlati Árat az alább csatolt megbontás részletezettségében, de egységárakkal és anyag-díj megbontással kiegészített értékeket kérünk megadni.”

Tekintettel arra, hogy egy összesítő táblázat esetén az anyag-díj szerinti megbontás kétséges (maga a kiadott táblázat nem is tartalmaz anyag-díj oszlopokat), és tekintettel az átalányáras szerződésre, kérjük szíveskedjék megerősíteni, hogy a kiadott táblázatnak megfelelően csak az összeg és a százalék oszlopokat kell kitölteni

V.1. válasz

Az értelmezés helyes. Megerősítjük, hogy a kiadott táblázatnak megfelelően csak az Összeg és % oszlopokat kell kitölteni.

V.2. kérdés

Az Ajánlati Dokumentáció 4.1.1 Fejezet Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása 2.11 Külső közművek építése költségvetési sor kitöltése az Ajánlati Dokumentációban szereplő telepi kialakítási rajzokból kinyerhető információk alapján nem árazható be.

Kérjük, szíveskedjék megadni a külső közművek típusát, anyagát, hosszát, fektetési mélységét, átmérőjét, azaz a költségvetési sorok beírásához szükséges információkat.



V.2. válasz

Megrendelő megerősíti, hogy a kiadott információktól eltérő többletinformációk nem állnak rendelkezésre. Kérjük a rendelkezésre álló információk alapján adjon ajánlatot.

V.3. kérdés

Az Ajánlati Dokumentáció 4.1.1 Fejezet Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása 2.12 Bekötő út építése költségvetési sor kitöltése az Ajánlati Dokumentációban szereplő Telepi kialakítási rajzokból kinyerhető információk alapján nem árazható be.

Kérjük, szíveskedjék megadni a bekötő út hossz- és keresztmetszeti kialakítását, valamint az útpálya szerkezetét, azaz a költségvetési sorok beárazásához szükséges információkat.

V.3. válasz

A telepi bekötő utak kialakítására a közutakra vonatkozó előírások érvényesek. Megrendelő megerősíti, hogy a kiadott információktól eltérő többletinformációk nem állnak rendelkezésre. Kérjük a rendelkezésre álló információk alapján adjon ajánlatot. A bekötőút kialakítása a telephez kell, hogy illeszkedjen, az a Vállalkozó tervezési feladata.

V.4. kérdés

A meglévő tisztítótelep kerítését az építendő tisztítótelep felőli oldalán (kitűzési alapvonal) teljes hosszában el kell bontani?

V.4. válasz

A meglévő kerítés elbontása nem megrendelői követelmény, azonban az üzemszerű akadálymentes átjárási lehetőséget biztosítani kell, mind személy, mind a teher forgalom részére.

V.5. kérdés

Az Ajánlati Dokumentáció 4.1.1 Fejezet Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása nem tartalmaz kertészeti munkákat, a HO8001 számú rajz a Szennyvíztelep parkosítása.

Amennyiben a parkosítási munkák jelen közbeszerzés részét képezik kérjük, szíveskedjék megadni: a fák méretét, sövények fajtáját, a feltételezésünk szerint meglévő véderdőben elvégzendő feladatokat és az Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása táblázat mely sorába kerüljenek a kertészeti munkák.

V.5. válasz

A Szennyvíztisztító telepen a HO8001 számú rajzon szereplő mennyiségeket kell betervezni. Indikatív tervtől eltérő ajánlat esetén az elhelyezés tervezői feladat, a mennyiségeket kell betartani. Facsemete esetén iskolázott minimum 180 cm-nél kezdődő lombkoronájú facsemete, sövények esetén pedig legalább 80 cm-es magasságú tájba illeszkedő (tervezési feladat) típus telepíthető.



A feltételezett védérfő tekintetében megrendelői külön követelmény nincs, a védérfővel kapcsolatban az illetékes szakhatóságok és a vonatkozó jogszabályok tekintetében előírtakat kell betartani.

V.6. kérdés

A tárgyi tenderdokumentáció több helyütt hivatkozik a Vízjogi Létesítési Engedélyre. (Pl. 3. kötet Műszaki előírások 3.2.1.1 Tervezésre vonatkozó általános előírások fejezet Vállalkozó általános tervezési feladata című bekezdés: "A létesítendő szennyvíz tisztító telep jelenleg vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik."

Kérjük, szíveskedjék a hivatkozott Vízjogi Létesítési Engedélyt a rendelkezésünkre bocsátani.

V.6. válasz

Módosítás során megküldésre, illetve feltöltésre került.

VI kérdések

VI.1. kérdés

Az Ajánlati Dokumentáció 5. kötet Írásos rész villamos kivitelezési dokumentáció 4.1 pontjában az alábbi meghatározás található: „A létesítmény energiaellátása a áramszolgáltató által telepített új transzformátor állomásról történik, földkábeles becsatlakozással.” Feltételezzük, hogy a fogyasztásmérést valamint egy csatlakozási pontot is biztosít az áramszolgáltató az FE elosztóhoz menő belép. kábeleknél.
Kérjük szíveskedjék megadni, hogy a kiépítés költségei kit terhelnek.

VI.1. válasz

A nyertes Ajánlattevőt.

VI.2. kérdés

Kérjük szíveskedjék megadni, hogy a transzformátor és az FE elosztó közötti kábel fektetésének a feladata.

VI.2. válasz

A nyertes Ajánlattevőnek.

VI.3. kérdés

Kérjük szíveskedjék megadni a meglévő szennyvíztelepen üzemelő erősáramú elosztók, készülékek gyártmányát. Kérjük szíveskedjék megerősíteni, hogy az épülő szennyvíztelepen lehet más gyártmányú, de azonos műszaki paraméterű készülékek beépíteni.

VI.3. válasz

Igen, megerősítjük.



VI.4. kérdés

Kérjük szíveskedjék megadni az üzemelő irányítástechnikai rendszer gyártmányát és az azt telepítő adatait és esetleges elérhetőségét.

VI.4. válasz

Nincs olyan felhasználható irányítástechnikai rendszer a jelenleg üzemelő szennyvíztisztító telepen, amely alkalmas lenne a bővítés során létrejövő mű működtetésére. Az irányítási rendszert ennek megfelelően kell megtervezni.

VI.5. kérdés

Az Ajánlati Dokumentáció 5. kötet Írásos rész villamos kivitelezési dokumentációban csak a villámvédelem szerepel.

Kérjük szíveskedjék megküldeni a villamos erőátvitel műszaki leírását.

VI.5. válasz

Minden rendelkezésre álló tervdokumentáció, műszaki leírás letölthető a www.szentes.hu oldalról. A rendelkezésre álló információk alapján adjanak ajánlatot.

VI.6. kérdés

Kérjük szíveskedjék megadni, hogy a kiszoruló földet el kell-e szállítani lerakóba vagy a területen elhelyezhető.


VI.6. válasz

A nyertes ajánlattevő feladata, hogy a kiszoruló földet elhelyezze. Azt a földmennyiséget, melyet a szakmailag indokolt mértékben, újra tud hasznosítani (mert újra hasznosítható és nem hulladék) a beruházás során azt felhasználhatja. Minden egyéb esetben el kell szállítani lerakóba.

Jelen kiegészítő tájékoztatóban foglalt egyes információk pontosítják a megrendelői követelményrendszer (3. kötet) előírásait, kérjük a vállalkozói javaslat valamint az ajánlat kidolgozása során figyelembe venni.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Szentes, 2014.05.08.

SZENTES VÁROSI
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Labádi-Fébert Andrea
Szentes Városi Szolgáltató Kft.