

TERVEZETT
SZAUNA ÉP.
TERMÁL VIZELLÁTÓ RENDSZERÉNEK


TVEL-03 ELOSZTÓ

TERVEZETT NYM 3*2,5

TVEL-05 ELOSZTÓ BETÁP

Tenisz pályák öltöző
meglévő elosztójából !

Tenisz pályák öltöző hőfokszabályozás



TERVEZETT TERMOSZTÁT

H05VVCAV5-K 300/500 V

2*1,5 ÁRNYÉKOLT VEZÉRLŐ KÁBEL

TERVEZETT (HAV GOLYOSCSAP VEZ.)

H05VVCAV5-K 300/500 V típ. / 2 m

4*0,75 ÁRNYÉKOLT VEZÉRLŐ KÁBEL

MEGJEGYZÉS:

A TERVEZETT KÁBELEKET TELJES SZAKASZON MCS CSATORNÁBA KELL SZERELNI!

AZ ALKALMAZOTT ÉRINTÉSVÉDELME A KISFESZÜLTSGŰ HÁLÓZATON NULLÁZÁSOS ÉRINTÉSVÉDELME + ÁVK.

A MEGLÉVŐ EPH HÁLÓZATBA MINDEN BE KELL KÖTNI AMIT AZ MSZ 2364 (MSZ172) ELŐIR.

A MUNKÁLATOK BEFEJEZTÉVEL ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉST EL KELL VÉGEZNI.

Jelmagyarázat:

- Meglévő víz közmvívezeték
- Meglévő csatorna közmvívezeték
- Meglévő termál távvezeték
- Tervezett termál távvezeték
- Bontandó termál távvezeték
- Meglévő másodlagosan hasznosított termál távvezeték
- Tervezett másodlagosan hasznosított termál távvezeték
- Meglévő fűtési előremenő (SZV/SZ termál)
- Meglévő fűtési visszatérő (SZV/SZ termál)
- Tervezett fűtési előremenő (SZV/SZ termál)
- Tervezett fűtési visszatérő (SZV/SZ termál)
- Bontandó fűtési előremenő vezeték (SZV/SZ termál)
- Bontandó fűtési visszatérő vezeték (SZV/SZ termál)
- Tervezett elektromos vezeték
- Tervezett elektromos vezélő vezeték

HELYSZÍN: 6600 Szentés, Csallány G. part 4. (Hrsz.:7502/1)		MUNKASZÁM: V-021 / 2014
MUNKÁ MEGNEVEZÉSE: A fenti címen lévő strand, termávizellátó rendszer épületgépészeti tervdokumentációja		PAJZSZÁM: EL-03
PAJZ MEGNEVEZÉSE: Tenisz pályák öltöző fűtés elektromos elvi kapcsolási rajz		MÉRTERÁRÁNY: mn
TERVEZŐ VÁLLALKOZÁS: HIRVILCSOL Kft. 6722 SZÉKESD KÖZSÉG 1501 B TEL./FAX: 66242-118 E-mail: szomn@hirvilcsol.hu	TERVEZŐK: Somogyi János okl. villamosmérnök Vez. ier. eng.ÉT-E 06/0467 Somogyi Róbert okl. villamosmérnök Vez. ier. eng.ÉT-E 06/0847 V-1 06/0847	TERV TÍPUS: Kiviteji