

A tervezett gépészeti rendszer létesítésekor figyelembe veendő szabványok és előírások

a

6600 Szentes, Csallány Gábor Part 4. (hrs.: 7502/1)
telken meglévő termálvíz rendszerek (I / a. ütem) korszerűsítésével
kapcsolatos kivitelezési munkáihoz


A tervezett gépészeti rendszer műszaki megoldásának megvalósítása során figyelembe vett jogszabályok előírások, szabványok:

- 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet „a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról” előírásainak,
- 1995. évi LIII. törvény „A környezet védelmének általános szabályairól”,
- 182/2008 (VII. 14.) Korm. rendelet „Országos Településrendezési és Építési Követelményeiről”,
- 31/1994. (XI. 10.) IKM számú rendelet, (Hegesztési Biztonsági Szabályzat)
- 32/1994. (XI. 10.) IKM számú rendelet, (Kivitelezési Biztonsági Szabályzat)
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) vonatkozó előírásainak,
- MSZ 2873:1986 Csővezetékek névleges, üzemi és próba nyomása,
- MSZ 2907:1983 Nyakas, menetes karima PN 10-re és PN 16-ra,
- MSZ 2921:1983 Hegeszthető toldatos acél karima PN 6-ra, PN 10-re, és PN 16-ra,
- MSZ-04-900:1989, MSZ-04-901:1989, MSZ-04-903:1983, Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei,
- az 1993./XCIII számú törvény a Munkavédelemről,
- a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) vonatkozó előírásainak,
- a 143/2004. (XII. 22.) GKM számú rendelet, (Hegesztési Biztonsági Szabályzat)
- a 4/2002 (II. 20.) SzCsM – EÜM együttes rendelet, (Az építési munkahelyek és az építési folyamatok során megvalósítható minimális munkavédelmi követelményekről.)
- az MSZ-04-900:1989, MSZ-04-901:1989, MSZ-04-902:1983.számu szabványok,
- a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet szerinti un. koordinátor alkalmazásáról,

- egészségvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak, az egészségügyi miniszter 4/1984./II. 23.6 EÜM rendeletében meghatározott határértékeknek, a rendeletben megszabott határértéket az üzemelő készülékek nem haladják meg, illetve a beépítésre kerülő berendezések megfelelőségéről építtető gondoskodik,
- a tervdokumentáció, a beruházóval egyeztetve és igényeinek megfelelően készül,
- a tervdokumentációnak megfelelően kivitelezett létesítmény biztonságosan és az egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethető,
- a helyi építési és munkavédelmi előírások, az ágazati szabványoknak, valamint
- az általános és eseti érvényű tűzvédelmi követelményeket megállapító rendeleteknek, szabályzatoknak, valamint az érvényes műszaki előírások követelményeinek,
- az elkészített rendszer minősítés minőségi osztálytól független követelményei a gyártmányok szabvány szerinti megfelelősége, minősített irattal igazolva, a jelzések feliratok megléte, a teljes mű, működőképességét igazoló, sikeres 72 órás üzempróba, jegyzőkönyvvel igazolva, illetve a hiánytalan átadási dokumentáció,
- az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell a fent felsorolt minőségi iratokon és a jegyzőkönyveken túl, a megvalósulási tervet, amely hitelesen tükrözi a tervtől való eltéréseket, továbbá az eltérést engedélyező tervezői, beruházói jóváhagyást. Az átadási dokumentáció tartozéka még a beépített berendezések garanciájára vonatkozó iratokat, valamint a földbe fektetett vezetékek nyíltárkos bemérését,

A fentiekől való eltérés nem vált szükségessé. A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara 2014/2015 évére regisztrált tagja vagyok tervezői jogosultsággal, rendelkezem.

Szeged, 2014. szeptember 20.



Ruck Norbert

ép. gépész mérnök

TN.: G/06/0743/H-2541/12

6758 Röske, Felszab. u. 60.