

Diator Consulting Kft.
Túri Zoltán
5516 Körösladány, Árpád u. 17.
E-mail: turizoltan@globonet.hu
Tel./Fax: 0066/475-449
Tel: +3670-3398-848
Adószám: 14590085-2-04

Név :Szentés Termál-strandfürdő

Cím :6600 Szentés. Csallány G. part 5.

Kelt: 2013 év 07 hó 22 nap
Szám :2013/038
Készítette :Túri Zoltán

A munka leírása:Szentés Termál-strand-
fürdő fejlesztése Főbejárat fűtés

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap		
2.2 Áfa	27.00%	
3. A munka ára		

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka		
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)		
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése		
72 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése		
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
I. Fejezet munkanemei összesen		

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K21-003-5.1.1.3 (24) Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály 1 klt				
2	K21-003-11.1.1 (87) Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 1 klt				
3	K21-008-1.1.3 (3) Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban 1 klt				
4	K32-000-3.1.1 (6) Fal- illetve födémáttörés elkészítése, helyreállítása 1 klt				
5	47-000-4.4.5.1-0120509 (152) Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító 78 m				
6	47-021-12.4.1-0131032 (25) Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 78 m				
7	K54-005-6.1-0210104 (29) 50-2" Wavin-acél átmeneti idom szerelése 2 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	72-001-2.1.1.1.1-0003221 Siemens RDE10.1 programozható padlófűtési szobatermosztát 1 db				
9	81-004-1.3.2.1.1.1.2-0332006 (119) Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 15 Wavin cső, tekercsben, 20x2,25 mm, Cikkszám: 1013392 3.082 m				
10	81-004-1.3.2.1.1.1.4-0332009 (121) Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 25 Wavin K1 ötrétegű cső, tekercsben, 32x3 mm, 13mm-es NMC Climafex hőszigeteléssel Cikkszám: 1013401 8 m				
11	81-004-1.3.3.2.1.1.5-0327136 (281) Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 32 Wavin K1 ötrétegű cső, NMC Climafex 20mm-es csőháj hőszigeteléssel 10 bar, 95 °C, 40x3,5 mm, Rendelési szám: H-0- 40x3,5x5 40 m				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	81-004-1.3.3.2.1.1.6-0327139 (282) Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 40 Wavin K1 o50x4,5 fűtési cső NMC Climaflex 20mm-es csőháj hőszigetelésben, 10 bar, 95 °C, 50x4 mm, 95 m				
13	81-004-1.4.1.1.1.3-0110010 (266) Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3/4" simavégű NMC Climaflex 13mm-es csőháj hőszigetelésben 3 m				
14	81-004-1.4.1.1.1.6-0110019 (269) Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű NMC Climaflex 20 mm-es csőháj hőszigetelésben 40 m				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	81-004-1.4.1.1.2.1.1-0110016 (271) Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 32 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 5/4" simavégű NMC Climaflex 20mm-es csőhéj hőszigetelésben 10 m				
16	81-004-1.4.1.1.2.1.2-0110022 (272) Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2" simavégű NMC Climaflex 20mm-es csőhéj hőszigetelésben 25 m				
17	82-001-6.2.2-0123103 (196) Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap NELKE-WATTS kazán töltő-ürítő csap sárgaréz 1/2" DN15, tömlővéggel és zárókupakkal, KFE 15, 05.53.015 8 db				
18	82-001-6.2.8-0117163 (197) Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep Honeywell EA122AA automata légtelenítő elzáróval, 1/2" 12 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
19	82-001-7.3.8-0113422 (224) Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Honeywell SM120-3/4AA biztonsági szelep rézöntvény házban, menetes kivitel, 3,0 bar, 3 db				
20	82-001-7.4.1-0114003 (225) Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, Cikkszám: 52-151-025 1 db				
21	82-001-7.4.1-0123154 (225) Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) NELKE-WATTS Európa rugós visszacsapószelep vízre, fűtésre, sárgaréz házzal, 100°C fém tányérral olajálló gumitömítéssel, PN25 DN25, 1", VRE 25, 05.64.025 1 db				
22	82-001-7.4.2-0116723 (226) Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 1"típ, Kód: 2047R406 12 db				
23	82-001-7.5.1-0113655 Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss ABQM 32 Strang ny.kül.szabályozó szelep, 0,05-0,25 bar, 2 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
24	82-001-7.5.1-0123155 (231) Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) NELKE-WATTS Európa rugós visszacsapószelep vízre, fűtésre, sárgaréz házzal, 100°C fém tányérral olajálló gumitömítéssel, PN18 DN32, 5/4", VRE 32, 05.64.032 2 db				
25	82-001-7.5.2-0116732 (232) Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 5/4" típ, Kód: 801R407 6 db				
26	82-001-7.6.1-0329454 Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss ABQM 40 Strang ny.kül.szabályozó szelep, 0,05-0,25 bar, 1 db				
27	82-001-7.7.1-0123157 (240) Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) NELKE-WATTS Európa rugós visszacsapószelep vízre, fűtésre, sárgaréz házzal, 100°C fém tányérral olajálló gumitömítéssel, PN18 DN50, 2", VRE 50, 05.64.050 1 db				
28	82-001-7.7.2-0116734 (241) Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 2" típ, Kód: 801R409 6 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
29	82-001-13.2-0454656 (274) Három- vagy négyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 Danfoss HRB 3 járatú keverő AMB 162 motorral (PN 6) 6/4", Kv 25,0, 1 db				
30	82-004-6.1.1.1-0000215 (32) Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között REGULUS MB25; 25 literes zárt tágulási tartály, 3,5 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-080 1 db				
31	82-004-6.1.1.1-0003225 (32) Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között REGULUS MB12; 12 literes zárt tágulási tartály, lapos kerek, 3,0 bar túlnyomásra, 1 db				
32	82-008-3.1.4.1.1-0125685 (87) Vízellátás, nedvestengelyű szivattyúk nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel egyes DN 15-25 Wilo-Stratos ECO-Z 25/1-5 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, PN10, 1~230V, C: 4118044 1 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
33	82-008-3.1.4.1.1-0125702 (87) Vízellátás, nedvestengelyű szivattyúk nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel egyed DN 15-25 Wilo-Stratos-Z 25/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, PN6/10, 1~230V, C: 2090448 1 db				
34	82-008-3.1.4.1.1-0216656 Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű szivattyúk nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel egyed DN 15-25 Wilo Yonos Pico 25/1-6 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, PN6/10, 1~230V, C: 2090447 1 db				
35	82-008-3.1.4.1.3-0125708 (89) Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű szivattyúk nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel egyed DN 40 Wilo-Stratos-Z 40/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, C: 2090454 1 db				
36	82-008-3.1.4.1.3-0329464 Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű szivattyúk nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel egyed DN 40 Wilo Yonos MAXO 40/0,5-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, 1 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
37	K82-005-20.1.1 (104) Wavin FPPA06 padlófűtési osztó-gyűjtő áramlásmérővel, 2db 1" golyóscsappal 1db Danfoss AB-QM DN25 szabályzó szeleppel, légtelenítővel 1 db				
38	K82-005-20.1.2 (105) Wavin FPPA07 padlófűtési osztó-gyűjtő áramlásmérővel, 2db 1" golyóscsappal 1db Danfoss AB-QM DN25 szabályzó szeleppel, légtelenítővel 2 db				
39	K82-005-20.1.3 (106) Wavin FPPA08 padlófűtési osztó-gyűjtő áramlásmérővel, 2db 1" golyóscsappal 1db Danfoss AB-QM DN25 szabályzó szeleppel, légtelenítővel 2 db				
40	K82-005-20.1.4 (107) Wavin FPPA09 padlófűtési osztó-gyűjtő áramlásmérővel, 2db 1" golyóscsappal 1db Danfoss AB-QM DN25 szabályzó szeleppel, légtelenítővel 1 db				
41	K82-007-1.1-0330041 (1) Danfoss XB20-1 36 lemezes hőcserélő 1 db				
42	K82-007-1.1-0330042 (1) Danfoss XB20-1 20 lemezes hőcserélő 2 db				
43	K82-007-1.1-0330043 (1) Danfoss XB59M-1 60 lemezes hőcserélő 1 db				
44	K82-016-12.2 (66) Kazánház, illetve hőközpont beüzemeltetése, beüzemeltetése 1 klt				
45	K82-016-13.2 (71) Próbafűtés, hőleadók beüzemeltetése 1 klt				
Munkanem összesen:					