

PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT (01-FPPA06)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	
P101	101	Szélfogó	28,7	770	970	150	53	55	139
P102	101	Szélfogó	28,7	814	1307	150	58	56	187
P103	102	Előcsarnok	28,7	1163	1412	150	80	80	203
P104	102	Előcsarnok	28,7	1076	1307	150	74	74	187
P105	102	Előcsarnok	28,7	1076	1307	150	74	74	187
P106	102	Előcsarnok	28,7	1003	1218	150	69	69	175
P107	102	Előcsarnok	28,7	1337	1624	150	92	92	233
P108	102	Előcsarnok	28,7	1061	1289	150	73	73	185
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				8 300	10 434		573	573	1497

PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT (02-FPPA06)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	
P109	102	Előcsarnok	28,7	1090	1394	150	75	79	200
P110	102	Előcsarnok	28,7	1032	1324	150	71	75	190
P111	102	Előcsarnok - kávézó	28,7	552	741	150	38	42	106
P112	102-108	Vizesblokk	27,7	732	892	150	46	45	128
P113	102	Előcsarnok	28,7	1017	1377	150	70	78	198
P114	102	Előcsarnok	28,7	901	1235	150	62	70	177
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				5 324	6 963		362	389	999

MEGNEVEZÉS:		RAJZSZÁM:	
KÖZPONTI FŰTÉS - FŐBEJÁRAT ÉPÜLETE PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT		Gf-001/PH	
		MÉRETARÁNY:	FILE NAME: padlóf hőtechn adatok 2013.07.31.dwg
ÉPÍTTEŐ: Szentés Város Önkormányzata, 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.		DÁTUM: 2013.07.31	TERV FAJTA: KIVITELI
ÉPÍTÉS HELYE: 6600 SZENTES, CSALLÁNY G. PART 5., HRSZ.: 7502/1			
GÉPÉSZ: TÚRI ZOLTÁN	ÉPÍTÉSZ: LAJKÓ TIBOR		

PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT (03-FPPA09)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	(kg/h)
P115	102	Előcsarnok	28,7	1047	1271	150	72	72	182
P116	102	Előcsarnok	28,7	1308	1588	150	90	90	228
P117	102	Előcsarnok	28,7	770	935	150	53	53	134
P118	109	Információs iroda	28,7	959	1165	150	66	66	167
P119	102	Előcsarnok - recepció	28,7	959	1165	150	66	66	167
P120	110	Sportbolt	28,7	828	1059	150	57	60	152
P121	111	Elsősegély	28,7	552	706	150	38	40	101
P122	102	Előcsarnok	28,7	959	1429	150	66	81	205
P123	102	Előcsarnok	28,7	959	1324	150	66	75	190
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				8 341	10 642		574	603	1526

PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT (04-FPPA08)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	(kg/h)
P124	132	Pihenő	28,7	1177	1429	150	81	81	205
P125	132	Pihenő	28,7	1134	1377	150	78	78	198
P126	132	Pihenő	28,7	901	1094	150	62	62	157
P127	132	Pihenő	28,7	1032	1256	150	71	71	180
P128	132	Pihenő	28,7	1119	1359	150	77	77	195
P129	132	Pihenő	28,7	988	1200	150	68	68	172
P130	132	Pihenő	28,7	945	1148	150	65	65	165
P131	132	Pihenő	28,7	828	1006	150	57	57	144
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				8 124	9 869		559	559	1416

MEGNEVEZÉS:			RAJZSZÁM:	
KÖZPONTI FŰTÉS - FŐBEJÁRAT ÉPÜLETE PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT			Gf-001/PH	
			MÉRETARÁNY:	FILE NAME: padlóf hőtechn adatok 2013.07.31.dwg
ÉPÍTETTŐ: Szentes Város Önkormányzata, 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.			DÁTUM:	TERV FAJTA:
ÉPÍTÉS HELYE: 6600 SZENTES, CSALLÁNY G. PART 5., HRSZ.: 7502/1			2013.07.31	KIVITELI
GÉPÉSZ: TÚRI ZOLTÁN		ÉPÍTÉSZ: LAJKÓ TIBOR		

PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - GALÉRIA (05-FPPA07)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	(kg/h)
P201	201	Galéria	27,7	1208	1528	200	72	73	219
P202	201	Galéria	27,7	856	1130	200	53	54	162
P203	201	Galéria	27,7	1342	1696	200	80	81	243
P204	205	Tartalék iroda	28,7	818	1161	150	64	73	167
P205	205	Tartalék iroda	28,7	716	1034	150	56	65	148
P206	206	Tenisz iroda	28,7	575	891	150	45	56	128
P207	206	Tenisz iroda	28,7	690	1034	150	54	65	148
GALÉRIA ÖSSZESEN:				6 205	8 474		424	467	1215

PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - GALÉRIA (06-FPPA07)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	(kg/h)
P208	202	Vízilabda iroda	28,7	933	1240	150	73	78	178
P209	202	Vízilabda iroda	28,7	818	1097	150	64	69	157
P210	202	Vízilabda iroda	28,7	805	1065	150	63	67	153
P211	202	Vízilabda iroda	28,7	933	1224	150	73	77	176
P212	203	Irattár	27,7	911	1086	200	56	56	156
P213	204	Úszói iroda	28,7	818	1034	150	64	65	148
P214	204	Úszói iroda	28,7	997	1256	150	78	79	180
GALÉRIA ÖSSZESEN:				6 215	8 002		471	491	1148

FÖLDSZINTI ÉS GALÉRIA ÖSSZESEN:	42 509	54 384		2 963	3 082	7 801
---------------------------------	--------	--------	--	-------	-------	-------

MEGNEVEZÉS:		RAJZSZÁM:	
KÖZPONTI FŰTÉS - FŐBEJÁRAT ÉPÜLETE PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - GALÉRIA		Gf-002/PH	
ÉPÍTTETŐ: Szentés Város Önkormányzata, 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.		MÉRETARÁNY:	FILE NAME: padlóf hőtechn adatok 2013.07.31.dwg
ÉPÍTÉS HELYE: 6600 SZENTES, CSALLÁNY G. PART 5., HRSZ.: 7502/1		DÁTUM:	TERV FAJTA:
GÉPÉSZ: TÚRI ZOLTÁN	ÉPÍTÉSZ: LAJKÓ TIBOR	2013.07.31	KIVITELI