

MEGJEGYZÉS

1. A fűtési rendszert úgy vízzel kell feltölteni, mobil vízlágyítóról!
2. Osztó-gyűjtő szekrények: Kis-Iszotör Kft. gyártású festett fehér acélelemző szekrények!
3. A padlófűtési csővezeték: #20x2,25 Wavin K1 csővezeték, acéthőszigeteléssel!
4. A csővezeték keresztmetszetek jelölésénél az #... a külső átmérőt jelenti.
5. Méretszeli külső hőmérséklet: tél: -15°C / nyár: +32°C
6. A 15-as központi szivattyú csak akkor az esetében kapcsolható ki, amennyiben mind a Wellness Rensok lágkezelője, mind a Kiszögőgő terak lágkezelője és a Siemens RDE10.1 padlófűtési szabotermosztát is egyaránt kikapcsolt jelt küld!
7. A padlófűtési osztó-gyűjtő összekötő alapvezetékét NA32 méretig NMC Climaflex 13mm-es NA40-tól NMC Climaflex 20mm-es csőhő hőszigeteléssel kell ellátni!
8. A lemezes hőcsatlakozókat tartó bakokra kell helyezni, hőszigeteléssel kell ellátni!
9. A padlófűtési hőtechnikai adatai a Gf-001/PH kapcsolódó táblázatban

JELMAGYARÁZAT Gf-004 TERVEN!

A TERVEK CSAK SZÍNES NYOMTATÁSBAN HASZNÁLHATÓK!

Kapcsolódó dokumentációk: Gf-002 – Gf-004 Gf-001/PH Gf-002/PH Gf-003/PH		Lapméret: 594x1050	
Megnevezés: SZENTES TERMÁL–STRANDFÜRDŐ WELLNESS PADLÓFÜTÉS FÖLDSZINTI ALAPRAJZ		Rajzszám: Gf-001	
Építető: Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.		Méretarány: File name:	
Építési hely: 6600 Szentes, Csallány G. part 5., hrsz.: 7502/1		1: 50 WE 10149 2013.07.31.dwg	
Tervező/Állóírás: Tári Zoltán		Építész tervező: L&L Bau Mérőiroda	
G-1/04-151-2001		Lajos Tibor, 5440 Konszentmárton	
		Széchenyi u. 9.	
		Dátum: 2013.07.31.	
		Terv fajta: KIVITELI	