

Vaslista

Poz.	db	ø	Egyes hossz	Teljes hossz	Tömeg
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	67	8	1.61	107.87	42.61
2	16	20	2.05	32.80	81.02
3	4	16	2.03	8.12	12.83
4	24	20	2.92	70.08	173.10
5	6	16	2.90	17.40	27.49
6	98	8	1.61	157.78	62.32
7	8	20	4.22	33.76	83.39
8	8	20	2.85	22.80	56.32
9	8	20	2.65	21.20	52.36
10	8	20	2.65	21.20	52.36
11	24	25	2.65	63.60	244.86
12	4	8	30.16	120.64	47.65
13	12	25	2.66	31.92	122.89
14	20	20	1.85	37.00	91.39
15	4	20	1.70	6.80	16.80
16	42	12	1.53	64.26	57.06
17	84	12	1.00	84.00	74.59
18	42	12	1.40	58.80	52.21
19	1	12	fm	204.58	181.67
20	37	12	1.10	40.70	36.14
21	4	12	2.00	8.00	7.10
22	4	12	1.54	6.16	5.47
23	9	12	2.20	19.80	17.58
24	40	12	3.69	147.60	131.07
25	40	12	3.20	128.00	113.66
26	120	8	0.39	46.80	18.49

Teljes tömeg [kg] : 1862.43

Vasalási alapelvek:

- 1. A betonacélkimutatásban szereplő folyóméteres mennyiségek a toldási hosszokkal növelt méretekkel lettek figyelembe véve.
 - 2. Egy keresztmetszetbe eső toldások minden második vasszálnál ismétlődhetnek.
 - 3. A toldási hossz: min. 35 x d
 - 4. Az alakos vasak a kül méretükkel lettek figyelembe véve.
 - 5. Betonozás csak a vasalás átvétele, azaz a felelős műszaki vezető jóváhagyó nyilatkozata után kezdhető meg.
 - 6. A max. 20cm nagyságú áttöréseknél a vasszálak elhúzandók, a nagyobbaknál az alaphálót ki kell vágni, a vasakat le kell szegni.
 - 7. A gerendák felső fővasai a támaszközök közepén, az alsó fővasai a támaszok felett toldhatók.
 - 8. Együtt kezelendő tervek: A kapcsolódó földém, pillér, fal és lépcső tervek.
 - 9. Távtartók: Seifert U-fix (földém), Seifert Ultrafix (pillér,fal), Seifert Unifix (gerenda)
 - 10. A gépészeti áttöréseket a gépészeti terv szerint kell elkészíteni.
- Az áttörésekről a statikus tervezőt értesíteni kell.

Ügyvezető, statikus tervező:	ST HUNGARY KFT 5092 TISZAVÁRKONY, ISKOLA UTCA 4-A. TEL:56/436-384 FAX:56/588-015	Törzsszám:
Gyalai Tibor T-T/16-0508		ST-016/2013.
Tervező munkatárs:		Kelt:
Cseresznyés István		2013.07.31.
Szerkesztő:		Tervfajta: Kiviteli terv
Karkus Péter	Az építkezés helyszíne: Szentés , Csallány Gábor part 5. hrsz.:7502/1	Méretarány:
Ellenőr:	A munka megnevezése: Szentés Termál-Strandfürdő Wellness és Élménýfürdő építés	M 1:25
Gyalai Tibor	A rajz megnevezése: Emeleti pillérek és falak terve	Rajzszám:
A tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll, másolása, sokszorosítása még részleteiben is tilos! Ezen építkezéstől eltérő felhasználása kizárólag a tervező engedélyével lehetséges!		