

PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT (01-FPPA08)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	
P001	102	Kozmetika	30,1	562	1228	150	45	75	176
P002	102	Kozmetika	30,1	477	1111	150	38	67	159
P003	103	Pedikűr	30,1	397	944	150	32	57	135
P004	103	Pedikűr	30,1	337	812	150	27	49	117
P005	104	Masszázs 1	31,1	538	920	150	49	62	132
P006	105	Masszázs 2	31,1	521	822	150	48	56	118
P007	106	Masszázs 3	31,1	441	686	150	41	47	98
P008	107	Masszázs 4	31,1	470	638	150	43	43	91
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				3 743	7 161		322	456	1027

PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT (02-FPPA07)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	(kg/h)
P009	112	Öltöző	31,1	840	1153	150	77	78	165
P010	112	Öltöző	31,1	752	1039	150	69	70	149
P011	112	Öltöző	31,1	681	933	150	63	63	134
P012	-	Folyosó	30,1	647	976	150	51	59	140
P013	-	Folyosó	30,1	670	1015	150	53	62	146
P014	111	Ffi. Zuhanyzó	31,1	705	986	150	65	67	141
P015	108	Közl. Pihenő	30,1	794	1091	150	63	66	156
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				5 089	7 192		441	466	1032

MEGNEVEZÉS: KÖZPONTI FŰTÉS - WELLNESS PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT		RAJZSZÁM: Gf-001/PH	
		MÉRETARÁNY:	FILE NAME: padlóf hőtechn adatok 2013.07.31.dwg
ÉPÍTETŐ: Szentes Város Önkormányzata, 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.		DÁTUM:	TERV FAJTA:
ÉPÍTÉS HELYE: 6600 SZENTES, CSALLÁNY G. PART 5., HRSZ.: 7502/1		2013.07.31	KIVITELI
GÉPÉSZ: TÚRI ZOLTÁN	ÉPÍTÉSZ: LAJKÓ TIBOR		

PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT (03-FPPA05)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	(kg/h)
P016	101	Előtér	30,1	922	1228	150	73	75	176
P017	114-115	Ffi WC-Női WC	30,1	825	1089	150	66	66	156
P018	101	Előtér	30,1	909	1203	150	72	73	173
P019	101	Előtér	30,1	661	888	150	53	54	127
P020	-	Pénztár	30,1	891	1177	150	71	71	169
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				4 208	5 585		334	339	801

PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT (04-FPPA06)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	(kg/h)
P021	132	Pihenő	31,1	441	617	150	41	42	88
P022	132	Pihenő	31,1	551	756	150	51	51	108
P023	132	Pihenő	31,1	776	1064	150	71	72	153
P024	132	Pihenő	31,1	862	1182	150	79	80	170
P025	132	Pihenő	31,1	949	1299	150	87	88	186
P026	132	Pihenő	31,1	1037	1427	150	95	97	205
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				4 616	6 345		424	430	910

MEGNEVEZÉS:		RAJZSZÁM:	
KÖZPONTI FŰTÉS - WELLNESS PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT		Gf-001/PH	
		MÉRETARÁNY:	FILE NAME: padlóf hőtechn adatok 2013.07.31.dwg
ÉPÍTETTŐ: Szentes Város Önkormányzata, 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.		DÁTUM: 2013.07.31	TERV FAJTA: KIVITELI
ÉPÍTÉS HELYE: 6600 SZENTES, CSALLÁNY G. PART 5., HRSZ.: 7502/1			
GÉPÉSZ: TÚRI ZOLTÁN	ÉPÍTÉSZ: LAJKÓ TIBOR		

PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT (05-FPPA07)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	(kg/h)
P027	127	Merülő medence tér	33,0	760	1233	150	103	110	177
P028	127	Merülő medence tér	33,0	541	890	150	74	79	128
P029	127	Merülő medence tér	33,0	398	669	150	54	59	96
P030	127	Merülő medence tér	33,0	661	1072	150	90	95	154
P031	127	Merülő medence tér	33,0	392	673	150	53	60	97
P032	124	Ffi. WC	31,1	408	567	150	38	38	81
P033	126	Női WC	31,1	816	1129	150	75	77	162
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				3 977	6 233		486	518	894

PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT (06-FPPA05)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	(kg/h)
P034	133	Közlekedő Wellness	33,0	399	619	150	54	55	89
P035	133	Közlekedő Wellness	33,0	499	776	150	68	69	111
P036	133	Közlekedő Wellness	33,0	477	740	150	65	66	106
P037	133	Közlekedő Wellness	33,0	485	751	150	66	67	108
P038	133	Közlekedő Wellness	33,0	698	1076	150	95	96	154
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				2 559	3 962		347	352	568

MEGNEVEZÉS:				RAJZSZÁM:			
KÖZPONTI FŰTÉS - WELLNESS PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT				Gf-001/PH			
				MÉRETARÁNY:		FILE NAME:	
ÉPÍTETŐ: Szentes Város Önkormányzata, 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.						padlóf hőtechn adatok 2013.07.31.dwg	
ÉPÍTÉS HELYE: 6600 SZENTES, CSALLÁNY G. PART 5., HRSZ.: 7502/1				DÁTUM:		TERV FAJTA:	
GÉPÉSZ: TÚRI ZOLTÁN			ÉPÍTÉSZ: LAJKÓ TIBOR	2013.07.31		KIVITELI	

PADLOFÜTESI KÖRÖK HOTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT (07-FPPA07)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		(kg/h)
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	
P039	133	Közlekedő Wellness	33,0	532	825	150	72	73	118
P040	133	Közlekedő Wellness	33,0	454	707	150	62	63	101
P041	133	Közlekedő Wellness	33,0	470	726	150	64	65	104
P042	133	Közlekedő Wellness	33,0	641	991	150	87	88	142
P043	133	Közlekedő Wellness	33,0	667	1033	150	91	92	148
P044	133	Közlekedő Wellness	33,0	607	941	150	82	84	135
P045	133	Közlekedő Wellness	33,0	576	893	150	78	79	128
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				3 946	6 116		536	543	877

PADLOFÜTESI KÖRÖK HOTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT (08-FPPA06)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		(kg/h)
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	
P046	133	Közlekedő Wellness	33,0	485	752	150	66	67	108
P047	133	Közlekedő Wellness	33,0	630	971	150	86	86	139
P048	133	Közlekedő Wellness	33,0	599	924	150	81	82	133
P049	133	Közlekedő Wellness	33,0	544	839	150	74	75	120
P050	133	Közlekedő Wellness	33,0	588	909	150	80	81	130
P051	133	Közlekedő Wellness	33,0	397	617	150	54	55	89
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				3 242	5 012		440	445	719

MEGNEVEZÉS:				RAJZSZÁM:	
KÖZPONTI FŰTÉS - WELLNESS PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT				Gf-001/PH	
				MÉRETARÁNY:	FILE NAME: padlóf hőtechn adatok 2013.07.31.dwg
ÉPÍTETTŐ: Szentes Város Önkormányzata, 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.				DÁTUM:	TERV FAJTA:
ÉPÍTÉS HELYE: 6600 SZENTES, CSALLÁNY G. PART 5., HRSZ.: 7502/1				2013.07.31	KIVITELI
GÉPÉSZ: TÚRI ZOLTÁN			ÉPÍTÉSZ: LAJKÓ TIBOR		

PADLOFUTESI KOROK HOTECHNIKAI ADATAI - FOLDSZINT (09-FPPA05)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		(kg/h)
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	
P052	133	Közlekedő Wellness	33,0	816	1263	150	111	112	181
P053	133	Közlekedő Wellness	33,0	857	1335	150	116	119	192
P054	133	Közlekedő Wellness	33,0	671	1051	150	91	93	151
P055	133	Közlekedő Wellness	33,0	463	733	150	63	65	105
P056	133	Közlekedő Wellness	33,0	443	704	150	60	63	101
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				3 250	5 086		441	452	730

PADLOFUTESI KOROK HOTECHNIKAI ADATAI - FOLDSZINT (10-FPPA07)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		(kg/h)
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	
P057	131	Közlekedő Élmény	33,0	395	613	150	54	54	88
P058	131	Közlekedő Élmény	33,0	363	564	150	49	50	81
P059	131	Közlekedő Élmény	33,0	432	670	150	59	60	96
P060	131	Közlekedő Élmény	33,0	502	777	150	68	69	111
P061	131	Közlekedő Élmény	33,0	530	825	150	72	73	118
P062	131	Közlekedő Élmény	33,0	614	947	150	83	84	136
P063	131	Közlekedő Élmény	33,0	560	867	150	76	77	124
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				3 396	5 263		461	467	755

PADLOFUTESI KOROK HOTECHNIKAI ADATAI - FOLDSZINT (11-FPPA05)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		(kg/h)
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	
P064	131	Közlekedő Élmény	33,0	403	625	150	55	56	90
P065	131	Közlekedő Élmény	33,0	340	530	150	46	47	76
P066	131	Közlekedő Élmény	33,0	511	794	150	69	71	114
P067	131	Közlekedő Élmény	33,0	699	1079	150	95	96	155
P068	131	Közlekedő Élmény	33,0	610	941	150	83	84	135
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				2 563	3 969		348	353	569

MEGNEVEZÉS:		RAJZSZÁM:	
KÖZPONTI FŰTÉS - ÉLMÉNYFÜRDŐ PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT		Gf-003/PH	
		MÉRETARÁNY:	FILE NAME:
		padlóf hőtechn adatok 2013.07.31.dwg	
ÉPÍTETŐ:	Szentés Város Önkormányzata, 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.	DÁTUM:	TERV FAJTA:
ÉPÍTÉS HELYE:	6600 SZENTES, CSALLÁNY G. PART 5., HRSZ.: 7502/1	2013.07.31	KIVITELI
GÉPÉSZ: TÚRI ZOLTÁN	ÉPÍTÉSZ: LAJKÓ TIBOR		

PADLOFUTESI KOROK HOTECHNIKAI ADATAI - FOLDSZINT (12-FPPA05)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		(kg/h)
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	
P069	131	Közlekedő Élmény	33,0	723	1115	150	98	99	160
P070	131	Közlekedő Élmény	33,0	780	1201	150	106	107	172
P071	131	Közlekedő Élmény	33,0	647	999	150	88	89	143
P072	131	Közlekedő Élmény	33,0	659	1017	150	90	90	146
P073	131	Közlekedő Élmény	33,0	599	924	150	81	82	133
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				3 409	5 256		463	467	754

PADLOFUTESI KOROK HOTECHNIKAI ADATAI - FOLDSZINT (13-FPPA09)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		(kg/h)
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	
P074	131	Közlekedő Élmény	33,0	507	785	150	69	70	113
P075	131	Közlekedő Élmény	33,0	532	823	150	72	73	118
P076	131	Közlekedő Élmény	33,0	572	884	150	78	79	127
P077	131	Közlekedő Élmény	33,0	627	968	150	85	86	139
P078	131	Közlekedő Élmény	33,0	581	899	150	79	80	129
P079	131	Közlekedő Élmény	33,0	529	817	150	72	73	117
P080	131	Közlekedő Élmény	33,0	478	741	150	65	66	106
P081	131	Közlekedő Élmény	33,0	427	665	150	58	59	95
P082	131	Közlekedő Élmény	33,0	396	615	150	54	55	88
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				4 650	7 197		631	639	1032

PADLOFUTESI KOROK HOTECHNIKAI ADATAI - FOLDSZINT (14-FPPA04)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		(kg/h)
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	
P083	131	Közlekedő Élmény	33,0	247	387	150	34	34	56
P084	131	Közlekedő Élmény	33,0	612	946	150	83	84	136
P085	131	Közlekedő Élmény	33,0	857	1322	150	116	117	190
P086	131	Közlekedő Élmény	33,0	658	1018	150	89	90	146
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				2 373	3 673		322	326	527

MEGNEVEZÉS:				RAJZSZÁM:	
KÖZPONTI FŰTÉS - ÉLMÉNYFÜRDŐ PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - FÖLDSZINT				Gf-003/PH	
				MÉRETARÁNY:	FILE NAME:
ÉPÍTETŐ: Szentes Város Önkormányzata, 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.				padlóf hőtechn adatok 2013.07.31.dwg	
ÉPÍTÉS HELYE: 6600 SZENTES, CSALLÁNY G. PART 5., HRSZ.: 7502/1				DÁTUM:	TERV FAJTA:
GÉPÉSZ: TÚRI ZOLTÁN			ÉPÍTÉSZ: LAJKÓ TIBOR	2013.07.31	KIVITELI

PADLOFUTESI KOROK HOTECHNIKAI ADATAI - EMELET (15-FPPA09)									Beállítandó tömegáram
Kör jele	Helyiség		Padló hőm.	Hőleadás (W)		Csőosztás	Csőhossz (m)		(kg/h)
	Száma	Megnevezése	tpadló (°C)	Helyiségben	Összesen	(mm)	Helyiségben	Összesen	
P101	201	Pihenő	31,3	885	1243	150	81	84	178
P102	201	Pihenő	31,3	633	892	150	58	60	128
P103	201	Pihenő	31,3	914	1274	150	84	86	183
P104	201	Pihenő	31,3	957	1355	150	88	92	194
P105	201	Pihenő	31,3	1027	1435	150	94	97	206
P106	201	Pihenő	31,3	1086	1511	150	100	102	217
P107	201	Pihenő	31,3	1218	1693	150	112	115	243
P108	201	Pihenő	31,3	1179	1640	150	108	111	235
P109	201	Pihenő	31,3	1088	1519	150	100	103	218
FÖLDSZINT ÖSSZESEN:				8 986	12 561		825	851	1802

FÖLDSZINT + EMELET ÖSSZESEN:	60 006	90 613		6 822	7 103	12 997
------------------------------	--------	--------	--	-------	-------	--------

MEGNEVEZÉS:			RAJZSZÁM:		
KÖZPONTI FŰTÉS - WELLNESS PADLÓFŰTÉSI KÖRÖK HŐTECHNIKAI ADATAI - EMELET			Gf-002/PH		
			MÉRETARÁNY:	FILE NAME:	
ÉPÍTETTŐ: Szentes Város Önkormányzata, 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.				padlóf hőtechn adatok 2013.07.31.dwg	
ÉPÍTÉS HELYE: 6600 SZENTES, CSALLÁNY G. PART 5., HRSZ.: 7502/1			DÁTUM:	TERV FAJTA:	
GÉPÉSZ: TÚRI ZOLTÁN			2013.07.31	KIVITELI	
			ÉPÍTÉS: LAJKÓ TIBOR		